

Beantwoording technische vragen Progressief Woerden over het ontwerp bestemmingsplan de Putkop:

1. Komen alle huidige ondernemers van het huidige bedrijventerrein in aanmerking voor een nieuwe kavel (voor zover zij in de genoemde milieucategorie vallen)?

Alle huidige ondernemers van het huidige bedrijventerrein komen in aanmerking voor een nieuwe kavel, mits ze een ruimtebehoefte hebben tussen de 1.000- 5.000m² en passen binnen de milieucategorie.

Op 18 juni heeft het college het uitgifteprotocol met selectiecriteria vastgesteld. Op 19 juni heeft u deze ontvangen middels een raadsinformatiebrief. In de selectiecriteria is de volgorde van toewijzen van bedrijfskavels opgenomen.

2. Kunnen de bedrijven op de nieuwe kavels worden aangesloten op het stroomnet? o Zo nee, wat zijn hiervan de gevolgen voor de planning?

In de beantwoording van de art. 42 vragen van de VVD is hier reeds op gereageerd door het college. De volgende reactie is daarin opgenomen:

*Op dit moment kunnen bedrijven met een aansluiting tot en met 3*80 ampère een aansluiting krijgen. Bedrijven met een grotere aansluiting komen op de wachtlijst bij Stedin. Waarbij de verwachting is dat deze niet voor 2029 een aansluiting kunnen krijgen op het elektriciteitsnet. Het is mogelijk dat bedrijven niet de gewenste aansluiting kunnen krijgen op het stroomnet. Hier zal moeten worden gekeken naar maatwerkoplossingen. Het college is niet bekend met gevallen van ondernemers die graag zouden verhuizen, maar gezien hun bedrijfsvoering niet terecht kunnen op de locatie. Ondernemers kunnen aangeven dat ze geïnteresseerd zijn en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Wanneer er een onherroepelijk bestemmingsplan is en de gemeente eigenaar is van de gronden, kunnen bedrijven zich inschrijven en zal er ook gekeken worden welke maatwerkoplossingen er op dat moment beschikbaar zijn.*